


ZK-1 +RBG



PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1+TABL.POM.ZPP

Uziom połączyć z zaciskiem PEN w ZK-1+RBG

plaskownikiem FeZn 30x4 mm.

PROJ. OTOK - BEDNARKA OCYNKOWANA OCYNK.Fe/Zn 30x4mm

PROJ. ZWÓD POZIOMY OF I fi- 8mm

Zwody poziome niskie. Uchwyty ze wspornikiem z PVC DEHNSnap.

PROJ. ZACISK KRZYŻOWY

PROJ. ZŁĄCZE KONTROLNE POZ.0.00 W STUDZIENCE ZŁACZOWEJ

PROJ.POŁĄCZENIE SPAWANE z IZOL

LAKIEREM BITUMICZNYM

UWAGA:

W wypadku stwierdzenia ciągłości drabinki systemowej można ją wykorzystać do instalacji odgromowej

- przyspawać do niej drut OF I fi-8 mm(zwód poziomy) oraz bednarkę Fe/Zn 30x4 mm (zwód pionowy) - miejsca spawu zaizolować lakierem bitumicznym

UWAGA I

1. ZWODY POZIOME WYKONAĆ JAKO NISKIE NIENAPRĘŻNE PRZEWODEM OFL O ŚREDNICY 8mm.


2. PRZEWODY ODPRAWADZAJACE POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM POPRZEC ZŁĄCZE KONTROLNE UMIESZCZONE W SKRZYNCIE IP 54 20x20 CM.

ZACHOWAĆ ODSTĘPY IZOLACYJNE min. 0,55m.

Uchwyty dachówkowe i gąsiorowe montować co ok. 0,6m.

Osprzęt odgromowy DEHN Polska.

SZCZGÓŁY




UWAGA:

Niedopuszcza się skręcania elementów stalowych wchodzących w skład urządzenia piorunochronnego drutem wiązkowym.

Połączenia skrecane wyłącznie z użyciem elementów firmy DEHN.

UKŁAD TN-S

	PRACOWNIA PROJEKTOWA <i>archetyp</i> ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno	nr rys.	Projektował imię i nazwisko:	specjal.	nr upr.	data	podpis
		E-5	Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel	archit.	13/98	08.2013	
Nazwa i adres obiektu:	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NA CELE MIESZKALNE, DOBUDOWĄ BALKONÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. Jaworzno, ul. Koszarowa 9, dz. nr 42, obręb 85	Skala:	Projektant inż. Eugeniusz Lizończyk	elektr.	752/76	08.2013	
		1:100	Sprawdzający inż. Krystyna Trzepacz	elektr.	1038/94	08.2013	
Inwestor: Jaworznicke Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno		Format:	Temat rysunku:		Nr proj.		
Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		A-3	Instalacja odgromowa		46/13		
Branża:							